

Ф 04-380-2021  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области")

Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,  
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: [ses@fbuz35.ru](mailto:ses@fbuz35.ru)

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403  
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.


Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:  
161100, РОССИЯ, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д. 7  
тел./факс (817-57) 3-18-75, E-mail: [kirillov@fbuz35.ru](mailto:kirillov@fbuz35.ru)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

Начальник отдела лабораторных исследований

МП

Кряжева Е.В.

5 октября 2021 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ**  
№ 21-05-02-1719 от 5 октября 2021 г.

|  |  |
|--|--|
| Заказчик (полное наименование):                                      | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ"   |
| Юридический адрес заказчика:   | 161200, Вологодская область, Белозерский район, город Белозерск, набережная П.К.Георгиевского, 40  |
| Фактический адрес заказчика:   | 161200, Вологодская область, Белозерск, ул Коммунистическая, д.1   |
| ИНН заказчика:   | 3503012512   |
| Заявка/поручение (номер, дата):                                      | (K0003204 от 01.09.2021 г.)  |
| Наименование образца (пробы):  | Вода питьевая  |
| Источник исследования:   | Водопроводная вода, ОСВ перед подачей в распределительную сеть   |
| Место отбора, адрес:   | Белозерский р-н, г. Белозерск, ОСВ, перед подачей в сеть, резервуар чистой воды  |
| Точка отбора:  | ОСВ, перед подачей в сеть  |
| Нормативный документ на метод отбора образцов (проб):                | проба отобрана заявителем  |
| Дата и время отбора образцов (проб):                                 | 22 сентября 2021 г. в 09 ч. 00 мин.  |
| Ф.И.О., должность отобравшего образец (пробу):                       | лаборант Богданова С.А.  |
| Дата и время доставки (образца) пробы:                               | 22 сентября 2021 г. в 13 ч. 10 мин.  |
| Условия транспортировки:   | Автотранспорт  |
| Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний: | СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» |
| Цель исследования:   | производственный контроль  |
| Период проведения испытаний (начало, окончание):                     | с 13 ч. 20 мин. 22 сентября 2021 г. по 27 сентября 2021 г.   |
| Ф.И.О., должность, проводившего испытание:                           | биолог Табакова Ю.С., Начальник СГЛ Назарова А.А.  |
| Описание образца (пробы) испытаний:                                  | пластиковая стерильная бутылка -0,5 л.;пластиковая бутылка -0,5 л.;стеклянная бутылка -1,0 л   |
| Код образца:   | 21-05-02-5179  |